

KONTROLA
provozní schopnosti požárně bezpečnostních zařízení –
požární roleta FIREROLL E 240

Typ: roletový požární uzávěr FIRE ROLL E 240

Výrobce: AVAPS s.r.o. U Obalovny 488, 256 67 Klecany, IČO : 25650939

Adresa: Společné garážové stání Společenství vlastníků jednotek Italská 2561 – 2565, Praha 2

Kontrolované zařízení:

Byla provedena funkční zkouška požárního uzávěru pomocí elektrického ovládání uvedeného do činnosti tlačítkem, pomocí EPS i pomocí nouzového ovládání klikou

pož. odolnost EW 15 DP1 v.č. 08005/3 208001/3

pož. odolnost EW 15 DP1 v.č. 08005/1 208001/1

pož. odolnost EW 15 DP1 v.č. 08005/2 208001/2

Výsledek kontroly:

Kontrolou požárních uzávěrů v garážích bylo zjištěno, že požárně bezpečnostní zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům – bez zjevných závad

Datum kontroly: 31. 7. 2015 Termín příští kontroly: červenec 2016

V Praze dne: 3. 8. 2015

Kontrolu provedl: Michal Kandus, č. osv. odborné způsobilosti
Z- 274/2000

Razítko a podpis:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 578, 152 00 Praha 5
zapsán v CRMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489