

KANFAS

Stanislav Kandus

technicko-organizační činnost v oboru PO

zapsán v OR MS v Praze oddíl A, složka číslo 45304

Hilmarova 678
152 00 Praha 5 - Barrandov
tel./fax: 251 819 727
DIČ: CZ460519489
IČO: 13 12 66 87
e-mail: info@kanfas.cz
http://www.kanfas.cz

PROTOKOL

o provedení revize protipožárních klapek

Akce: Objekt SVJ domu Italská 2561 – 5, Praha 2

Revizní technik: Pepšovský Jůlius č. průkazu 056/2013

Kontrola byla provedena u požárních klapek:

	typ	rozměr	rok výroby	v.č.	pozice	umístění
1.	IMOS - PKI	1000x400	2007	16185	1	strojovna VZT č. 4 d.č. 41
2.	IMOS - PKI	1000x500	2007	16197	2	strojovna VZT č.4 d.č.041
3.	IMOS - PKI	800x400	2007	16188	3	strojovna VZT č.4 d.č.041
4.	IMOS - PKI	1000x400	2007	16187	4	strojovna VZT č.4 d.č.041
5.	IMOS - PKI	1000x500	2007	16198	5	strojovna VZT č. 3 d.č.037
6.	IMOS - PKI	800x400	2007	16368	6	strojovna VZT č.3 d.č.037
7.	IMOS - PKI	1120x400	2007	16201	7	A3 – 1.pp u výtahu
8.	IMOS - PKI	1120x400	2007	16199	8	A4 – 1.pp u výtahu
9.	IMOS - PKI	630x400	2007	16191	9	A3 – 1.pp – parkoviště č.78
10.	IMOS - PKI	1220x400	2007	16200	10	A2 – 1.pp u výtahu
11.	IMOS - PKI	500x400	2007	16202	11	A2/A1 – 1.pp – parkoviště č.44
12.	IMOS - PKI	1000x400	2007	16186	12	strojovna VZT č.2 d.č. 033
13.	IMOS - PKI	1000x500	2007	16196	13	strojovna VZT č.2 d.č. 033
14.	IMOS - PKI	800x400	2007	16367	14	strojovna VZT č.2 d.č. 033
15.	IMOS - PKI	500x500	2007	16203	15	1.pp – parkoviště (VZT č.5)
16.	IMOS - PKI	1000x355	2007	16204	16	strojovna VZT č.5 d.č. 043
17.	IMOS - PKI	630x315	2007	16206	17	strojovna VZT č.5 d.č. 043
18.	IMOS - PKI	800x315	2007	16183	18	strojovna VZT č.5 d.č. 043
19.	IMOS - PKI	800x315	2007	16182	19	strojovna VZT č.5 d.č. 043
20.	IMOS - PKI	200x200	2007	16178	20	strojovna VZT č.5 d.č. 043
21.	IMOS - PKI	630x315	2007	16208	21	strojovna VZT č.6 d.č. 042
22.	IMOS - PKI	1000x250	2007	16205	22	strojovna VZT č.6 d.č. 042
23.	IMOS - PKI	200x200	2007	16179	23	strojovna VZT č.6 d.č. 042
24.	IMOS - PKI	630x315	2007	16207	24	strojovna VZT č.6 d.č. 042
25.	IMOS - PKI	800x315	2007	16180	25	strojovna VZT č.6 d.č. 042
26.	IMOS - PKI	1250x315	2007	16210	26	B2 – 1.pp ze stroj.VZT č.6

27.	IMOS - PKI	710x400	2007	16195	27	B2 – 1.pp – vchod k výtahu B2
28.	IMOS - PKI	710x450	2007	16209	28	B2 – 1.pp - parkoviště
29.	IMOS - PKI	800x315	2007	16181	29	A1 – 1.pp u výtahu
30.	IMOS - PKI	630x405	2007	16190	30	strojovna VZT č.1 dveře č.029
31.	IMOS - PKI	1000x400	2007	16184	31	strojovna VZT č.1 dveře č.029
32.	IMOS - PKI	630x400	2007	16192	32	strojovna VZT č.1 dveře č.029
33.	IMOS - PKI	630x400	2007	16189	33	1.pp – parkoviště č.35
34.	IMOS - PKI	710x400	2007	16194	34	rozvodna B – č.d. 019
35.	IMOS - PKI	200	2007	16176	35	slaboproud rozvodna č.32
36.	IMOS - PKI	200	2007	16177	36	slaboproud rozvodna č.36
37.	IMOS - PKI	200	2007	16174	37	slaboproud rozvodna č.40
38.	IMOS - PKI	200	2007	16175	38	slaboproud rozvodna č.28
39.	IMOS - PVM	200x320	2007	111		1. N.P. č. 61
40.	IMOS - PVM	200x320	2007	102		1. N.P. č. 61 kolárna
41.	IMOS - PVM	200x320	2007	108		1. N.P. č. 61
42.	IMOS - PVM	200x320	2007	104		1. N.P. č. 59
43.	IMOS - PVM	200x320	2007	101		1. N.P. č. 59
44.	IMOS - PVM	200x320	2007	89		rozvodna č. 40
45.	IMOS - PVM	500x320	2007	112		sklepy 33 - 48
46.	IMOS - PVM	200x320	2007	107		2564-57, vchod
47.	IMOS - PVM	220x220	2007			sklep č. 61
48.	IMOS - PVM	200x220	2007	77		sklep č. 41
49.	IMOS - PVM	200x220	2007	73		sklep č. 40
50.	IMOS - PKI	710x400	2007	16193		parkovací stání č. 70
51.	IMOS - PVM	300x320	2007	116		sklepy č. 19 - 32
52.	IMOS - PVM	200x320	2007	107		vchod č. 57
53.	IMOS - PVM	200x320	2007	106		vchod č. 57
54.	IMOS - PVM	200x220	2007	89		rozvodna č. 36
55.	IMOS - PVM	200x220	2007	75		rozvodna č. 36
56.	IMOS - PVM	300x320	2007	117		sklad
57.	IMOS - PVM	300x320	2007	116		sklepy č. 1 - 18
58.	IMOS - PVM	300x320	2007	115		rozvodna č. 46
59.	IMOS - PVM	200x320	2007	109		vchod č. 55
60.	IMOS - PVM	200x320	2007	100		vchod č. 53
61.	IMOS - PVM	200x320	2007	99		vchod č. 53
62.	IMOS - PVM	200x320	2007	97		vchod č. 55
63.	IMOS - PVM	220x220	2007	96		sklep č. 76
64.	IMOS - PVM	220x220	2007	76		sklep č. 77
65.	IMOS - PVM	220x220	2007	74		rozvodna č. 32
66.	IMOS - PVM	200x220	2008	2977		sklep č. 80
67.	IMOS - PVM	200x220	2008	2975		sklep č. 79
68.	IMOS - PVM	200x320	2007	110		vchod č. 51
69.	IMOS - PVM	200x320	2007	105		vchod č. 51
70.	IMOS - PVM	200x220	2007	92		rozvodna č. 28
71.	IMOS - PVM	220x220	2007			sklep č. 60
72.	IMOS - PVM	200x220	2007	90		sklep č. 62
73.	IMOS - PVM	200x220	2007	72		sklep č. 66

74.	IMOS - PVM	200x220	2007	71		sklep č. 64
75.	IMOS - PVM	220x220	2007	70		sklep č. 52
76.	IMOS - PVM	220x220	2007	69		sklep č. 57
77.	IMOS - PVM	200x320	2007	98		vchod č. 49
78.	IMOS - PVM	220x220	2007	95		sklep č. 59
79.	IMOS - PVM	200x320	2007	103		vchod č. 49
80.	IMOS - PVM	220x220	2007	65		sklep č. 53
81.	IMOS - PVM	200x220	2007	66		sklep č. 69
82.	IMOS - PVM	220x220	2007	68		sklep č. 50
83.	IMOS - PVM	200x220	2007	81		sklep č. 67
84.	IMOS - PVM	200x220	2007	87		sklep č. 68
85.	IMOS - PVM	220x220	2007	94		sklep č. 51
86.	IMOS - PVM	220x220	2007	93		sklep č. 56
87.	IMOS - PVM	200x320	2007	91		rozvodna č. 40
88.	IMOS - PVM	200x220	2007	88		sklep č. 71
89.	IMOS - PVM	220x220	2007	85		sklep č. 58
90.	IMOS - PVM	220x220	2007	83		sklep č. 55
91.	IMOS - PVM	220x220	2007	82		sklep č. 54
92.	IMOS - PVM	220x220	2007	80		sklep č. 49
93.	IMOS - PVM	200x220	2007	79		sklep č. 70
94.	IMOS - PVM	200x220	2007	67		sklep č. 63
95.	IMOS - PVM	200x220	2007	64		sklep č. 65
96.	PSUM - 90	200x215	2007	2976		sklep č. 73
97.	PSUM - 90	200x215	2007	2973		sklep č. 74
98.	PSUM - 90	200x215	2007	2972		sklep č. 72

ZÁVADY

15.	16203	15	1.P.P. – parkoviště (VZT č.5)	NANALEZENA
13.	16196	13	strojovna VZT č.2 d.č. 033	NEVYHOVUJÍCÍ – chybí spouštěcí elektromagnet 230 V
24.	16207	24	strojovna VZT č.6 d.č. 042	NEVYHOVUJÍCÍ – slabá pružina požární klapky (klapka se nezavře)
40.	102		1.N.P. kolárna č. 61	NEVYHOVUJÍCÍ – spadlá klapka

Požární klapky byly řádně zkontrolovány, kontrolní otvory **jsou přístupné**.
Požární klapky byly řádně přezkoušeny a nastaveny do provozní polohy, **mohou plnit svoji funkci mimo klapek č. 13, 15, 24, a 40**.
Součástí tohoto protokolu je **zápis v revizní knize** pro pravidelné kontroly.

Revize byla provedena dne: 31. 7. 2015

V Praze dne 3. 8. 2015

Podpis:

Stanislav Kandus KANFAS
technicko-organizační činnost v oboru PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489