

Z P R Á V A

o prohlídce a kontrole odvětrávacích oken únikových cest objektu

Kontrola byla provedena - majitel:

Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561/47, 120 00 Praha 2

V objektech je instalován elektronický systém nuceného požárního odvětrání únikové cesty s ventilátorem v 1.P.P., elektrické lamely v 5.N.P. s ovládacíma tlačítky na každém podlaží.

Italská 2561/45: zařízení je provozuschopné

Italská 2561/47: zařízení je provozuschopné

Italská 2562/49: zařízení je provozuschopné

Italská 2562/51: zařízení není provozuschopné

Italská 2563/53: zařízení je provozuschopné

Italská 2563/55: zařízení není provozuschopné

Italská 2564/57: zařízení je provozuschopné

Italská 2565/59: zařízení je provozuschopné

Italská 2565/61: zařízení je provozuschopné

Prohlídka provedena dne: 31. 7. 2015 Následná kontrola: červenec 2016

Klíče zapůjčila SF Centra

Kontrolu provedl: Pepšovský Jůlius

Razítko a podpis:

Stanislav Kandas KANFAS
technicko-organizační společnost s.r.o. PO
Hilmarova 678, 152 00 Praha 5
zapsán v OBČMS oddíl A, vložka 45304
IČO: 14130687, DIČ: CZ460519489