

Firma: Stanislav Kandus Kanfas Hilmarova 678 Praha 5 152 00 IČO : 13126687

PROTOKOL O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI PBZ

Nouzové osvětlení

Způsob kontroly:	vizuální kontrola při vypnutí elektrického napětí	Datum:	31. 7. 2015
		Perioda:	Ročně, příp. dle návodu výrobce
		Předpis:	Vyhl. 246/2001 Sb. ČSN EN 1838
		Provedl:	Kandus Michal

Místo kontroly: Společenství vlastníků jednotek Italská 2561 – 2565, Praha 2

umístění zařízení	Typ nouzového osvětlení	počet kusů	vyhovuje/nevyhovuje
4. N.P. 2561/45	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4	vyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	5 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.P.P. rozvodna	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
4.N.P. 2561/47	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4	vyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4 1 x nefunkční	nevyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	4 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	5 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.P.P. rozvodna	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2562/49	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1	vyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2562/51	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje

4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2563/53	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1	vyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2563/55	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
1.N.p.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1 2 x nefunkční	nevyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2564/57	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
1.N.p.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1	vyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2565/59	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje

4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1	vyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje
5.N.P. 2565/61	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
4.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
3.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2 1 x nefunkční	nevyhovuje
2.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	2	vyhovuje
1.N.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	3 + 1	vyhovuje
1.P.P.	Cooper 3, 6 V 1,5 Ah	1	vyhovuje

Platnost kontroly: červenec 2016

Kontrolu provedl: Kandus Michal OZO v PO číslo osvědčení Z-274/2000

Stanislav Kandus KANFAS
 technicko-organizační činnost v oboru PO
 Hilmarova 578, 152 00 Praha 5
 zapsán v ORMS oddíl A, vložka 45304
 IČO: 13126687, DIČ: CZ460519489